

Prüfung	i. O.	n. i. O.	Anmerkungen
<input type="checkbox"/> Persönliche Schutzausrüstungen: Muss bei der Batteriewartung mit Säure umgegangen werden, sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA) erforderlich: <ul style="list-style-type: none"> • Gesichtsschutzschild/Schutzbrille • Schutzhandschuhe, säurefest und undurchlässig, antistatisch • Fußschutz, antistatisch • Gummischürze, säurefest 			
<input type="checkbox"/> Augendusche / Augenspülflasche: Als Erste-Hilfe-Maßnahme bei Säurespritzern im Augenbereich eignet sich eine Augendusche oder Augenspülflasche.			
<input type="checkbox"/> Hautschutz: Es ist ein geeigneter Hautschutz unerlässlich.			
<input type="checkbox"/> Maßnahmen gegen Entstehungsbrände: Feuerlöscheinrichtungen, z.B. Feuerlöscher, müssen den Brandklassen ABC entsprechen, in ausreichender Anzahl vorhanden und auch nach Ausbruch des Brandes leicht erreichbar sein.			
<input type="checkbox"/> Transport von Batterien: Wenn Batterien transportiert werden: Gefährdungsbeurteilung im Sinne der Lastenhandhabungsverordnung durchführen.			
<input type="checkbox"/> Prüfung der Batterieladeanlage: Es sind regelmäßige Prüfungen der elektrischen Anlage und Betriebsmittel auf ordnungsgemäßen Zustand durch eine Elektrofachkraft oder unter deren Verantwortung erforderlich.			
<input type="checkbox"/> Betriebsanweisung: Die Betriebsanweisung muss dem Bedienungspersonal jederzeit zugänglich sein und ist möglichst sichtbar aufzuhängen.			
<input type="checkbox"/> Unterweisung: Die Mitarbeiter müssen vor Aufnahme der Tätigkeit und danach wenigstens in jährlichen Abständen in der sicheren Handhabung der Batterieladestation unterwiesen werden.			
<input type="checkbox"/> Exposition gegenüber Schwefelsäure: Wenn eine Exposition gegenüber Schwefelsäure gegeben ist, sind die Anforderungen der Gefahrstoffverordnung einzuhalten.			

Prüfung durchgeführt:

_____ Datum

_____ Unterschrift